



Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

03-535 Warszawa, ul. Gościeradowska 5

Warszawa, dnia 17.02.2017r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Zapytanie dotyczące projektów instalacji c.o. w budynkach Gościeradowska 15 i Gościeradowska 9 – nr sprawy ZGN-P-2-/17 oraz ZGN-P-3-/17

1. W łazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe, na które producenci nie udzielają gwarancji w przypadku montażu w pomieszczeniach wilgotnych (m.inn. w łazienkach).
Dopuszczony jest montaż jedynie grzejników podwójnie ocynkowanych – cena takich grzejników jest dwukrotnie wyższa.
W projekcie i przedmiarze nie uwzględniono montażu grzejników ocynkowanych. Jakie grzejniki przyjąć w wycenie?

Odpowiedź

Grzejniki należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
mgr inż. Sławomir Łakomy